

MZA Sp. z o.o.
ul. Włociańska 52
01-710 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA do sieci wodociągowej

Dotyczy zaopatrzenia w wodę istniejącego budynku portierni oraz pozostałych obiektów zakładów autobusowych zlokalizowanych przy ul. Włociańskiej 52 w dzielnicy Żoliborz w Warszawie.

Odpowiadając na pismo z dnia 11.03.2025 r., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnośnie przyłączenia do:

1. Sieci wodociągowej

- a. Ze względu na zły stan techniczny istniejącego przyłącza wodociągowego, nie stawiamy sprzeciwu na jego wymianę na nowe w oparciu o istniejący przewód DN 150 w ul. Włociańskiej.
- b. Zaopatrzenie w wodę ww. budynku portierni oraz pozostałych obiektów zakładów autobusowych w łącznej ilości 3,0 dm³/s na cele socjalno – bytowe, 5,0 dm³/s na cele technologiczne oraz w ilości 10,0 dm³/s na cele przeciwpożarowe (do wewnętrznego gaszenia) będzie możliwe z istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 w ul. Włociańskiej po zaprojektowaniu i wybudowaniu nowego przyłącza wodociągowego.
- c. Dostawa wody na cele przeciwpożarowe (do zewnętrznego gaszenia) będzie możliwa w łącznej ilości 10,0 dm³/s z hydrantów na ww. przewodzie wodociągowym.
- d. Istniejące przyłącze wodociągowe należy zlikwidować pod nadzorem Zakładu Sieci Wodociągowej w MPWiK w m. st. Warszawie S.A., ul. Mikkego 4, Warszawa.

2. Warunki dodatkowe

- a. Na przyłącze wodociągowe należy opracować dokumentację techniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz „Wytocznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostępnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl) w oparciu o załączone dane.
- b. Dokumentację techniczną należy uzgodnić w MPWiK w m. st. Warszawie S.A.

- c. MPWiK w m. st. Warszawie S.A. zapewnia ciśnienie w miejskiej sieci wodociągowej w wysokości 0,25 MPa.
- d. Do dokumentacji należy dołączyć dokumenty stwierdzające stan własności terenu, na którym zlokalizowane są istniejące obiekty oraz projektowane będzie uzbrojenie.
- e. Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociągowym należy sprawdzić w terenie.

ZASTĘPCA DYREKTORA
PIKULI BOŻYMUJ
Jarosław Grabarczyk

Do wiadomości:

- 1. Archiwum II (1275/3)

Załącznik:

- 1. Dokumentacja powykonawcza sieci wodociągowej w ul. Włociańskiej – 2 egz.